

**Акт о проведении
планового мониторинга по размещению государственного заказа
на дошкольное воспитание и обучение в КГКП «Балакай»**

18 сентября 2023 года, в КГКП «Балакай» работала комиссия по соблюдению и обеспечению Правил размещения государственного заказа (Приказ МП РК №381 от 27.08. 2022г.)

Направления мониторинга:

1) Нормативно правовые акты и документация по организации образования

Замечаний и нарушений нет.

2) Контингент детей и сотрудников (База НОБД)

Дети 321 соответствуют, сотрудники 129 чел. соответствуют. НОБД заполнена.

Необходимо обновить сайт дошкольной организации

3) Качественный состав педагогов (соответствие занимаемой должности, образование, наличие категорий..)

Соответствуют, замечаний нет.

4) Санитарно – эпидемиологические требования, медицинское обслуживание воспитанников

Нарушений не выявлено

5) Условия для детей с ООП при наличии (доступная среда)

Детей с ООП нет. В детском саду имеются: пандус, тактильные дорожки, оборудована туалетная комната.

6) Пожарная Безопасность и Антитеррористическая защита объекта

1. Руководителем не обеспечено наличие следующей документации на установку пожарной автоматики:

1) план-график и регламент работ техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту;

По антитеррористической защите – отсутствует паспорт по техническому укреплению объекта (нет папки с приказами, алгоритмами действий ,фото с занятий)

7)Бухгалтерский учет.Задолженности.Осношение оборудованием, мебелью (МТБ организации)


Имеется задолженность на 18.09.2023г. по налогам и коммунальным услугам ТОО «Балхаш Жылу». Программа 1С не полностью заполнена.


Сад оснащен оборудованием и мебелью, имеются музыкальный зал и зал физической культуры, кабинеты специалистов - преподавателя казахского языка, логопеда, робототехника, детская библиотека. На 2-ом и 3-м этажах в коридорах расположены переносные игровые центры.Наблюдается отличная развивающая среда – «Умные стены», «Играющие полы».


Члены Комиссии:


1.Председатель – руководитель ГУ «Отдел образования г.Балхаш» управления образования Карагандинской области  К. Ш. Дубирбекова

2.Директор ОЮЛ и П «Союз предпринимателей п промышленников г.Балхаш»  Аларин А.О.

3.Главный специалист управления ЧС по г.Балхаш  Карибеков И.М.

4.Инспектор по делам несовершеннолетних ОП г.Балхаш  Гиждевская М.П.

5.Специалист РГУ «Балхашского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля»  Мусина М.С.

6. Методист по дошкольному воспитанию и обучению ГУ «Отдел образования г.Балхаш»  Кожаева Б.К.

7. Бухгалтер КГКП «Руческ»  Ибраева З.И.

2) инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями);

2. Допуск работников осуществляется без прохождения пожарно-технического минимума.

3. Имеющиеся пожарные шкафы не опломбированы.

4. Указатель ПГ не соответствует требованиям пожарной безопасности.

5. Не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики.

6. Отсутствует приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность объекта.

7. Отсутствует приказ о назначении ответственного лица за автоматическую пожарную сигнализацию.

8. В подвальном помещении допущено складирование б/у мебели и других материалов.

9. Допускается загромождение прохода эвакуационной лестницы сушилками для белья.

10. На дверях чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключей.

11. Планы эвакуации не соответствует с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам

12. Соединительная коробка на лестничной площадке 3-го этажа не обеспечена защитной крышкой.

13. Техническое обслуживание пожарной автоматики выполняется лицом не имеющим группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222.

14. В помещениях столовой датчики автоматической пожарной сигнализации закрыты крышками.

15. Не производится учет работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, отсутствует эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики.