

«ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
БАЛҚАШ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ  
«БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ АТЫНДАҒЫ  
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
ИМЕНИ БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ»  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАЛХАШ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

100300, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Әлихан Бөкейханов көшесі, 17 ү.  
Тел.: 8 (71036) 6-82-73. E-mail: 8shkola\_bug@mail.ru  
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ  
ЖСҚ КЗ85070102КСN3001000 БСК ККМФКЗ2А БСН 970540001839

100300, Карагандинская область, город Балхаш, ул. Алихана Бөкейханова, д. 17  
Тел.: 8 (71036) 6-82-73. E-mail: 8shkola\_bug@mail.ru  
РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»  
ИИК КЗ85070102КСN3001000 БИК ККМФКЗ2А БИН 970540001839

15.03.2023 № 116/42

Начальнику УЧС г.Балхаш

подполковнику г/з

Арыстанбекову Б.Б.

Информация об устранении нарушения по общеобразовательной школы  
имени Б. Момышулы по предписанию № 2 от 09.03.2023 года

№	Наименования выявленных нарушений	Срок выполнения	исполнение
1	Планы эвакуации находящиеся на 4 - ом этаже привести в соответствии с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в приложении	02.05.2023	выполнено
2	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, на лестничной клетке правого, левого крыла, на первом этаже правого крыла, коридор спортзала, а также на путях эвакуации подвального помещения	02.05.2023	выполнено
3	Для складских помещений, а также для электрощитовой определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон.	02.05.2023	выполнено
4	Привести в исправное состояние и содержать с включенной световой знак пожарной безопасности «ВЫХОД» используемых на путях эвакуации из столовой непосредственно наружу	02.05.2023	исправлено
5	В подвальном помещении в кабинете столярной мастерской соединение электрических проводов выполнить	02.05.2023	Приведен в порядок

	при помощи опрессовки, пайки, сварки или специальных зажимов		
6	В помещении столовой распределительную коробку обеспечить наличием защитной крышкой.	02.05.2023	обеспечено
7	Предоставить акты и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта)	02.05.2023	предоставлено
8	Опломбировать дверцы пожарных шкафов	02.05.2023	опломбированы
9	На автоматическую пожарную сигнализацию, установленную в здании школы обеспечить наличие следующей документации 1. эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме 2. регламент работы по техническому обслуживанию 3. план график технического обслуживания и планово предупредительного ремонта		имеется
10	Произвести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики		произведено



Директор

А.Т. Абдуалиева

«ҚР ТЖМ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ БАЛҚАШ  
ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ»  
Кіріс 15 Парақ / саны \_\_\_\_\_  
Қосымша \_\_\_\_\_ Парақ / саны \_\_\_\_\_  
20 19 ж. 15.05

Исполнитель: Баева Г.Е.

Тел 87103665545

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 2/ \_\_\_\_\_

г.Балхаш  
Место составления

09.03.2023 г.  
Время 10:27

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Балхаша Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 2 от 20.02.2023 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** ШМИДКАЛЬ ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ - Старший инженер Управления по ЧС города Балхаша  
УНТЫБЕКОВ ҒАЛЫМ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Балхаша

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

970540001839, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области", Карагандинская область, г.Балхаш, Балхаш, Алихана Бокейханова (УЛИЦА), 17.

**5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 28.02.2023 - 09.03.2023**

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Планы эвакуации находящиеся на 4-ом этаже привести в соответствии с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в

			приложении 2 к настоящим Правилам. Основание: пункт 12 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.05.2023
2	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, на лестничной клетке правого, левого крыла, на 1-ом этаже правого крыла, коридор спортзала, а также на путях эвакуации подвального помещения, а имеющиеся знаки заменить согласно требованиям. Основание: пункт 32 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.05.2023
3	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Для складских помещений, а также для электрощитовой определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон. Основание: пункт 17 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.05.2023
4	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние и содержать с включенной световой индикацией объемно световой знак пожарной безопасности "Выход", используемых на путях эвакуации на из столовой непосредственно наружу. Основание: пункт 35

			«Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;
			срок устранения: 02.05.2023
5	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвальном помещении в кабинете столярной мастерской соединение электрических проводов выполнить при помощи опрессовки, пайки, сварки или специальных зажимов. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;
			срок устранения: 02.05.2023
6	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении столовой распределительную коробку обеспечить наличием защитной крышки. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;
			срок устранения: 02.05.2023
7	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Предоставить акты и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем противопожарного водоснабжения (пожарого гидранта). Основание: пункт 1585 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;

			срок устранения: 02.05.2023
8	П. 111 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Опламбировать дверцы пожарных шкафов. Основание: пункт 56 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.05.2023
9	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На автоматическую пожарную сигнализацию, установленную в здании школы обеспечить наличие следующей документации: 1) эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 2) регламент работ по техническому обслуживанию; 3) план-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; Основание: пункт 70 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.05.2023
10	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Произвести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики. Основание: пункт 74 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 02.05.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического

контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

С. Шименер ЦЧС г. Болхонд ст. лейтенант 217. Шименер С. Шименер  
Р. Суонидево

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Абдурашманов А.

«    »      20   г.



**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА  
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 2/\_\_\_**

г. Балхаш  
место составления

09.03.2023г.  
Время 10:27

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республиканское государственное учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям города Балхаша Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** №2 от 20.02.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Шмидкаль Эдуард Олегович – Старший инженер Управления по ЧС города Балхаша.  
Унтыбеков Галым – Инженер Управления по ЧС города Балхаша.

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области"

**Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:**

"Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области", Карагандинская область, город Балхаш, улица Бокейханова, 17.

5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 28.02.2023-09.03.2023 гг.

6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены

"Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области".

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Планы эвакуации находящиеся на 4-ом этаже не соответствуют с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам. Основание: пункт 12 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям	П.8 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности



	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	
2	<p>На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности на лестничной клетке правого, левого крыла, на 1-ом этаже правого крыла, коридор спортзала, а также на путях эвакуации подвального помещения, а имеющиеся знаки не соответствуют требованиям.</p> <p>Основание: пункт 32 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.</p>	<b>П.9 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</b>
3	<p>Для складских помещений, а также для электрощитовой не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон.</p> <p>Основание: пункт 17 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.</p>	<b>П.28 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</b>
4	<p>Допущено содержание в неисправном состоянии с выключенной световой индикацией объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", используемых на путях эвакуации на из столовой непосредственно наружу.</p> <p>Основание: пункт 35 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.</p>	<b>П.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</b>
5	<p>В подвальном помещении в кабинете столярной мастерской допущено соединение электрических проводов при помощи скрутки.</p> <p>Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.</p>	<b>П.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</b>
6	<p>В помещении столовой распределительная коробка не обеспечена защитной крышкой.</p> <p>Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.</p>	<b>П.84 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</b>
7	<p>Не предоставлены акты и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу и работоспособность систем противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта).</p>	<b>П.109 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</b>

	Основание: пункт 1585 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	
8	Дверцы пожарных шкафов не оплакированы. Основание: пункт 56 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П.111 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	На автоматическую пожарную сигнализацию установленную в здании школа отсутствуют следующая документация: 1) эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме согласно <u>приложению 4</u> к настоящим Правилам; 2) регламент работ по техническому обслуживанию; 3) план-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; Основание: пункт 70 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П.121 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Не произведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики. Основание: пункт 74 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П.123 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

**7. Подпись должностного лица (лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:**

Старший инженер УЧС города Балхаша

Старший лейтенант гражданской защиты \_\_\_\_\_

Э. Шмидкаль

Инженер УЧС города Балхаша

лейтенант гражданской защиты \_\_\_\_\_

Ф. Унтыбеков

**8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:**

\_\_\_\_\_

**9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:**

---

---

Приложение на « \_\_\_\_ » листах.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Примечание: согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным нарушениям в результате профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.