

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА  
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 19**

г. Балхаш  
место составления

« 20 » 04 2023г.  
Время 08:52

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республиканское государственное учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям города Балхаша Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** №19 от 03.04.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Грабовский Олег Константинович – Главный специалист Управления по ЧС города Балхаша. Шмидкаль Эдуард Олегович – Старший инженер Управления по ЧС города Балхаша

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей имени Алимхана Ермекова» отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области.

**Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:** Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей имени Алимхана Ермекова» отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, город Балхаш, микрорайон Жидебая батыра 13.

5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 17.04.2023-20.04.2023

6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей имени Алимхана Ермекова» отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, город Балхаш, микрорайон Жидебая батыра 13.

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Двери поэтажных лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания. Основание: пункт 19 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	П 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допущена эксплуатация неисправных первичных средств пожаротушения огнетушители №9,11,14,20,21,18,28, Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	П 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от

БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРЫП  
ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТ  
№ 19

Балхаш қ  
құрастыру орны

2023ж. « 20 » 04  
Сағат 08:52

1. Бақылау қадағалау органының атауы: "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Балқаш қаласының Төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Негізінде профилактикалық бақылау жүргізілген бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актінің күні мен нөмірі: 2023 ж 03.04. №19

3. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізген адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) және лауазымы:

Грабовский Олег Константинович-Балқаш қаласы ТЖ басқармасының бас маманы.

Шмидкаль Эдуард Олегович – Балқаш қаласы ТЖ басқармасының аға инженер.

4. Тексерілетін субъектінің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы: Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің "Әлімхан Ермеков атындағы мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

**Тексерілетін объектінің атауы / Объектінің орналасқан жерінің мекенжайы:**

Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің "Әлімхан Ермеков атындағы мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Жидебай батыр шағын ауданы 13.

5. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізу мерзімі: 17.04.2023-20.04.2023

6. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау және қадағалау нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәліметтер (қысқаша сюжет): Бұзушылықтар анықталды

Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің "Әлімхан Ермеков атындағы мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Жидебай батыр шағын ауданы 13.

№	Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау және қадағалау нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәліметтер)	Бұзушылықтар анықталған талаптардың тармақтары және тексеру парағының атауы
1	Қабатты баспалдақ торларының есіктері өзін-өзі жабуға арналған құрылғылармен жабдықталмаған. Негізі: 2022 жылғы 21 ақпандағы №55" өрт қауіпсіздігі қағидаларының " 19-тармағы.	36-тармақ санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы тексеру парағы
2	Ақаулы бастапқы өрт сөндіру құралдарын пайдалануға жол берілді өрт сөндіргіштер №9,11,14,20,21,18,28, негізі: "Өрт қауіпсіздігі қағидаларының" 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 18-	51-тармақ санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы

«КАРАГАНДЫ ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
БАЛҚАШ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ  
«ӘЛІМХАН ЕРМЕКОВ АТЫНДАҒЫ  
МЕКТЕП-ЛИЦЕЙ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА-ЛИЦЕЙ ИМЕНИ АЛИМХАНА ЕРМЕКОВ»  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАЛХАШ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

101404, Караганды облысы, Балқаш қаласы,  
Жидебай батыр ықшым ауданы, 13 ғимарат  
тел.: 8 (71036) 6-59-90, эл. мекенжайы: sh17@yandex.ru  
ЖСҚ КZ85070102KSN30010006 БСК ККМҒКZ2А  
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ  
БСН 061140005483

101404, Карагандинская область, город Балхаш,  
мкр. Жидебай батыра, здание 13  
тел.: 8 (71036) 6-59-90, эл. адрес: sh17@yandex.ru  
НИК КZ85070102KSN30010006 БИК ККМҒКZ2А  
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»  
БИН 061140005483

а-5 № 225  
08.06.2023г

РГУ «Управление по чрезвычайным  
ситуациям города Балхаша  
Департамента по чрезвычайным ситуациям  
Карагандинской области  
Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Казахстан»

Направляем Вам информацию об устранении нарушений согласно предписания  
№ 19 от 20.04.2023г.

1. Двери поэтажные лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания. ( Договор о госзакупках товаров №39 от 05.18.2023г)
2. Первичные средства пожаротушения приведены в исправное состояние.( Договор о госзакупках услуг №35 от 05.03.2023г)
3. В коридоре первого этажа монтаж электрических розеток , выключателей и других электроприёмников выполнен на негорючем основании. ( Договор о госзакупках услуг №36 от 05.03. 2023г)
4. На путях эвакуации первого этажа отделка стен произведена негорючими материалами. ( Договор о госзакупках услуг №36 от 05.03. 2023г)
5. Шкафы пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения опломбированы.

Директор

Ш.Алишева

000262